

UP POWER CORPORATION LIMITED

ऊर्जा प्रणाली, दैनिक प्रणाली रिपोर्ट

** Kindly Visit www.upsldc.org for Realtime data **

दिनांक

10-08-2016

407
Extension

क्र०सं०	विवरण	उत्पादन एवं माँग			रिहन्द जलाशय फिट में
		आज रात्रि 3.00 बजे मे०वा०	पूर्व दिवस मि० यू०	सॉयकाल पीक का अधिकतम माँग 23 बजे	
1	उ०प्र०ज०वि०नि०लि० से आयात	82	2.784	87	आज का स्तर
2	विष्णुप्रयाग एवं अलकनन्दा जल विद्युत गृह से आयात	776	16.860	777	
3	उ०प्र०वि०उ०नि०लि० से आयात	2995	62.981	2972	846.3
4	को- जनरेशन	50	1.200	50	
5	रोज़ा	837	18.941	837	
6	बजाज एनर्जी प्रा० लि०	324	6.270	324	
7	बजाज ललितपुर	0	0.000	0	
9	बारा	547	12.906	550	
10	जे०पी० चूर्क	19	0.455	19	
11	अनपरा- (लैन्को)	1090	22.626	1005	
12	आयातित (केन्द्र+ LTO/MTOA)	7308	166.899	7332	
क	निर्धारित आयात (टाण्डा छोड़कर)	5942	138.998	5987	
ख	बाइलेट्रल/ बैकिंग पावर	790	12.453	449	
ग	इनर्जी एक्सचेंज से	294	2.580	367	
घ	यू०आर०एस०		4.264		
च	ओवरड्राल	-102	-0.356	170	
छ	टाण्डा	384	8.960	359	
13	उपलब्धता	14028	311.922	13953	850.4
14	आपात कटौती	-610	-5.620	360	
15	प्रतिबन्धित माँग	13418	306.302	14313	

उत्पादन छोर पर अनन्तिम आँकड़े

क्र०सं०	विद्युत गृह का नाम	उ०प्र०रा०वि०उ० नि०के तापीय विद्युत गृहों से आयात		पूर्व दिवस में विद्युत की औसत आपूर्ति "	
		रात्रि 3.00 बजे मे०वा०	पूर्वदिवस मि०यू०	श्रेणी	घन्टे-मि०
1	ओबरा	221	3.988	ग्रामीण (14)	15:12
2	आनपारा	1292	28.730	तहसील (16)	17:36
3	पनकी	135	3.236	मण्डल (20)	20:51
4	हरदुआगंज	525	10.764	मंडल (22)	23:26
5	पारीछा	822	16.263	बुन्देलखण्ड (20)	20:25
	योग	2995	62.981	महानगर (24)	23:52
				औद्योगिक (24)	24:00

+विष्णु प्रयाग एवं अलकनन्दा से किये गये आयात में उत्तरांचल का 12 प्रतिशत अंश केन्द्रीय सेक्टर से किये गये आयात में समायोजित है।

'(-) आपात कटौती की दशा में निर्धारित से कम कटौती की गई है।

"उपरोक्त विद्युत आपूर्ति के आंकड़ों में स्थानीय व्यवधान सम्मिलित नहीं है।

गद रिपोर्ट वाणिज्यिक उपयोगार्थ उपयुक्त नहीं है।

[Signature]