



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

“वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा” शक्ति भवन विस्तार,
चतुर्थ तल, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

फोन नं० : 0522-22878696

पत्रांक : 407मु0अभि0 (वाणिज्य-II)/रेड इकाई/डिस्काम,

दिनांक : 13 / 07 / 2018

प्रबन्ध निदेशक,

मध्योच्चल/पूर्वाच्चल/पश्चिमोच्चल/दक्षिणोच्चल

विद्युत वितरण निगम लि०,

लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,

केस्को,

कानपुर।

विषय : उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में ताला लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी रोकने हेतु कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 21.06.2018 को सम्पन्न बैठक में उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित Metering Equipment की सुरक्षा के उत्तरदायित्व एवं मीटर रूम में उपभोक्ता द्वारा ताला लगाये जाने की दशा में, विभागीय टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर की चेकिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में हुई चर्चा के क्रम में उ०प्र० विद्युत प्रदाय संहिता-2005 के खण्ड 4.17 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत आदेशित किया जाता है :-

1. उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों की सुरक्षित अभिरक्षा और मीटर/मापन उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा।

2. Metering Equipment की सुरक्षा एवं किसी भी दुर्घटना से बचाव हेतु उपभोक्ता द्वारा Metering Room में ताला लगाये जाने की दशा में एक चाबी स्वयं रखते हुए, ताले की दूसरी चाबी (Duplicate Key) अधिशासी अभियन्ता (वितरण खण्ड) को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3. विभागीय/सतर्कता टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर का औचक निरीक्षण किये जाने की स्थिति में यदि तत्काल Metering Room की चाबी उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो चेकिंग/निरीक्षण टीम, जिसमें सहायक अभियन्ता (मीटर), उपखण्ड अधिकारी अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी शामिल होगा, द्वारा Metering Room के ताले की चाबी उपलब्ध न होने को रिकार्ड करते हुए, ताला तोड़ दिया जाये एवं चेकिंग टीम द्वारा उपभोक्ता परिसर में निरीक्षण/चेकिंग की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। तदनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा लिखित रूप से उपभोक्ता को सूचित कर दिया जाये।

कृपया अपने वितरण निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से आदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

Sd/-

(अपर्णा यू०)

प्रबन्ध निदेशक